

Komunikat o stanie jakości wody w obiekcie Krytej Pływalni w Chrzanowie

Jakość wody* w nieckach basenowych

Obieg	BASEN SPORTOWY	BASEN REKREACYJNY	BASEN HAMOWNY	BASEN BRODZIK	SPA 1	SPA 2
Ocena parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych						
Data wykonania badań	25.09.2023	25.09.2023	25.09.2023	25.09.2023	25.09.2023	25.09.2023
Parametry odbiegające od wymagań	brak przekroczeń	brak przekroczeń	brak przekroczeń	Stwierdzono ponadnormatywne zawartości chloroformu w ilości 0,09±0,010 mg/l	Stwierdzono ponadnormatywne zawartości chloroformu i sumy THM w ilości 0,11±0,01 mg/l	Stwierdzono ponadnormatywne zawartości chloroformu i sumy THM w ilości 0,12±0,01 mg/l
Podejmowane działania naprawcze oraz planowany termin doprowadzenia jakości wody do wymagań	Wyczyszczono i zdezynfekowano niecki basenowe. Wymieniono wodę w całym układzie. Przeprowadzono dodatkowe płukania filtrów. Wdrożono ścisłe respektowanie zapisów regulaminu dotyczącego obowiązku umycia ciała pod natryskiem. Planowany termin poprawy jakości wody 25.X.2023r.					

Jakość wody* w cyrkulacji

Ocena parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych						
Data wykonania badań	25.09.2023	25.09.2023	25.09.2023	25.09.2023	25.09.2023	25.09.2023
Parametry odbiegające od wymagań	Stwierdzono ponadnormatywną zawartość parametru mętność w ilości 0,34 ±0,007 NTU	brak przekroczeń	Brak przekroczeń	Stwierdzono ponadnormatywne zawartości chloroformu w ilości 0,09 mg/l ±0,01	Stwierdzono ponadnormatywne zawartości chloroformu w ilości 0,058 mg/l ±0,006	Stwierdzono ponadnormatywne zawartości chloroformu w ilości 0,58 mg/l ±0,006
Podejmowane działania naprawcze oraz planowany termin doprowadzenia jakości wody do wymagań	Wyczyszczono i zdezynfekowano niecki basenowe. Wymieniono wodę w całym układzie. Przeprowadzono dodatkowe płukania filtrów. Wdrożono ścisłe respektowanie zapisów regulaminu dotyczącego obowiązku umycia ciała pod natryskiem. Planowany termin poprawy jakości wody 25.X.2023r.					

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chrzanowie, na podstawie Protokołu rocznej oceny wody za okres od 01 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Znak: HK.9020.02.3.2023 z dnia 29 marca 2023 r., stwierdza, że woda w obiekcie Krytej Pływalni w Chrzanowie, ul. Mydlana 20 odpowiada wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230) z uchybieniami.

*Badanie przeprowadzone przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chrzanowie.



woda w normie



woda warunkowo dopuszczona do użytkowania



woda nie spełnia norm



woda w trakcie badań